



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Alla Ditta EMME ANTINCENDIO S.r.l.
Via del Molino , 40
52010 Corsalone (AR)
Pec: emme.antincendio@pec.it

OGGETTO: Istanza di rinnovo omologazione ai sensi del D.M. Interno 7/1/2005 del prodotto denominato “**DOLOMITI 6**” a base d’acqua da 6 litri classe “A-B” capacità estinguente “34A-233B”;

Con riferimento all’istanza in oggetto, si trasmette in allegato¹ il rinnovo dell’atto di omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto, con validità rinnovata ai sensi del D.M. 7/1/2005.

Visti i risultati delle prove effettuate sul modello di estintore in oggetto, si prende atto della idoneità del presidio antincendio anche:

- sulla classe di fuoco F, con capacità estinguente F 75 (punto 15.4 della norma UNI EN 3/7:2008);

L’atto di omologazione ha pertanto validità fino alla data indicata sull’atto di rinnovo, fatta eccezione per i casi di decadenza e revoca dell’omologazione previsto dal D.M. 7/1/2005, e potrà essere ulteriormente rinnovato alla sua scadenza, sotto l’espressa condizione che il prodotto non abbia subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova ed omologato da questo Ministero.

In caso di emanazione di una specificazione tecnica armonizzata relativa al prodotto medesimo, l’atto di omologazione decade ai fini della produzione al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica stessa e riportato nella GUUE.

Si ricorda infine che il prodotto omologato, al fine della commercializzazione, deve essere sempre accompagnato dalla dichiarazione di conformità al prototipo omologato ai sensi dei decreti in oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)
Firmato digitalmente ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
Sottoscritto in forma digitale

¹ L’allegato è costituito da un file firmato digitalmente in formato .p7m.
In caso di **rinnovo di atto cartaceo** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente
In caso di **rinnovo di atto digitale** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente unito all’atto digitale già in possesso della Ditta.

IMPOSTA DI BOLLO

Identificativo n.
01162055676504
Del 10/07/2017



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

«002 – DOLOMITI 6»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data **21/09/2012** con Codice di Omologazione: **DCPREV 0011704** del **21/09/2012**, con ultima validità al **21/09/2017**, relativo al prodotto con denominazione commerciale **“DOLOMITI 6”** a base d'acqua da **6 litri**, agente estinguente **PREMIX MG 6-30** 100% dell'Orchidee International GmbH classe **“A-B”** capacità estinguente **“34A-233B”**;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. **DCPREV 0002060** del **12/02/2018**, presentata in data **12/02/2018** dalla **Ditta EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR);

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con codice **DCPREV 0011704** del **21/09/2012**, con validità fino al **24/03/2022**.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Marco CAVRIANI)

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
Sottoscritto in forma digitale



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot n 0011704 del 21/09/2012

032101.01.12.04. Estintori

Roma,

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.
Via del molino 40
52010 Corsalone Ar

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società EMME ANTINCENDIO S.r.l. denominato “ **DOLOMITI 6** ” a schiuma da 6 lt. con capacità estinguente 34A - 233B. .

Si trasmette, allegato alla presente, la revisione dell'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Tale atto annulla e sostituisce quello precedentemente emesso da questa Direzione in data 05 / 09 / 2012 prot. n°10814 con la corretta indicazione della ragione sociale e indirizzo.

Resta ferma l'indicazione degli estremi identificativi già assegnati con la precedente lettera di trasmissione.

Si comunica che il procedimento, ai sensi della normativa vigente , è stato condotto dall' C.S . Ricci Valter

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATTILO)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **EMME ANTINCENDIO S.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del molino 40 52010 Corsalone Ar** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**DOLOMITI 6**" a schiuma da **6 lt.** Classe "**A - B**" capacità estinguente "**34A - 233B**";

ESAMINATA la documentazione presentata certificato di prova e Rapporto di Prova n° **CSI/004/12/LEP del 20/04/2012** Laboratorio CSI SpA - V.le Lombardia, 20 20021 Bollate (MI) nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "**DOLOMITI 6**" a schiuma da **6 lt.** Classe "**A - B**" capacità estinguente "**34A - 233B**"; prodotto dalla società **EMME ANTINCENDIO S.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del molino 40 52010 Corsalone Ar**, e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

Il DIRETTORE CENTRALE
(DATILO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

21 SET 2012

