



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/658_1

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2011/1158
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2021/1158

Richiedente
Applicant

EMME ANTINCENDIO SRL

Via G.Matteotti, 9 - 50121 FIRENZE (FI) - ITALY

Item MED
MED item
Descrizione
Description

MED/3.2

Estintori portatili

Portable fire extinguishers

Tipo
Type
Norme di prova
Testing standards
Norme di riferimento
Reference standards

22064 – S6 SUPER

EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2006/AC:2007, EN 3-10:2009

Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, Reg. II-2/4, Reg. II-2/18, Reg. II-2/19, Reg. II-2/20, IMO Res. A.951(23), IMO Res. MSC.36(63) (Code HSC del 1994) 7, IMO Res. MSC.97(73) (Code HSC del 2000) 7, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, IMO Circ. MSC 1239, IMO Circ. MSC 1275

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

14/12/2016

Prima emissione
First issue

13/12/2021

Rinnovo
Renewal

13/12/2021

Ultima emissione
Latest issue

13/12/2026

Scadenza
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

pag. 1 / 3

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A **EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

Prodotto <i>Product</i>	Estintore a schiuma da 6 l <i>6 l foam fire extinguisher</i>
Materiale del cilindro <i>Cylinder material</i>	acciaio / steel DC01 con trattamento interno di plastificazione <i>with internal plasticizing treatment</i>
Materiale della valvola <i>Valve material</i>	CuZn40Pb2
Altezza cilindro <i>Overall length</i>	450 mm
Spessore parete <i>Wall thickness</i>	1,23 mm
Diametro esterno <i>External diameter</i>	160 mm
Capacità del cilindro <i>Cylinder capacity</i>	7,8 l
Estinguente <i>Extinguishing agent</i>	schiuma / foam EMME WATERFOAM 1
Classe di fuoco <i>Fire rating</i>	43A 233B 75F
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 <i>paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000</i>

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 0072-2016 del / dated 29/01/2016 emesso da / issued by Istituto Masini.

n. 0072/2-2016 del / dated 11/01/2017 emesso da / issued by Istituto Masini.


14/12/2016

Prima emissione
First issue
13/12/2021

Rinnovo
Renewal
13/12/2021

Ultima emissione
Latest issue
13/12/2026

Scadenza
Expiry
Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product





Certificato numero / Certificate number


MED/0497/658_1

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.

**14/12/2016**Prima emissione
First issue**13/12/2021**Rinnovo
Renewal**13/12/2021**Ultima emissione
Latest issue**13/12/2026**Scadenza
Expiry**Ing. P. Fumagalli**
B.A. Prodotto/Product