



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.
Via del Molino , 40
52010 Corsalone (AR)
Pec: emme.antincendio@pec.it

e, p.c.
Al Lab. MPA DRESDEN GmbH
Fuchsmuhlenweg, 6 F
09599 Friburgo (Germania)
info@mpa-dresden.de

Oggetto: Omologazione estintore carrellato d'incendio secondo D.M. 06/03/1992 art. 5, della società EMME ANTINCENDIO S.r.l denominato "19508-11" a base d'acqua da 50 litri capacità estinguente "A-IVB" conforme a EN 1866-1:2007; Codice AR002ECSCH50AIVB021

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore carrellato d'incendio indicato in oggetto.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità deve essere riportato il seguente codice di omologazione "AR002ECSCH50AIVB021 .", comprensivo della data del protocollo della presente comunicazione.

Il Laboratorio MPA DRESDEN GmbH, che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **numero di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 7 del D.M. 6/03/1992.

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Rif.: DCPREV prot. n. 0016791 del 01/12/2022
prot. n. 0016792 del 01/12/2022

Il Responsabile del Settore
D dott. Ing. Carmine Castaldo
Sottoscritto in forma digitale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

Visto il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

Vista la norma tecnica EN 1866 concernente gli estintori carrellati d'incendio;

Vista l'istanza presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 del D.M 06/03/1992 dalla società EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "19508-11" a base d'acqua da 50 litri, agente estinguente 98% acqua + 2% SC-6 della Orchidee International GmbH, capacità estinguente "A - IVB" conforme alla norma EN 1866-1:2007;

Esaminata la documentazione presentata rapporto di prova n. 20191486/EM62 del 03/10/2022 del laboratorio MPA DRESDEN GmbH - Fuchsmuhlenweg, 6 F, 09599 Friburgo (Germania), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

L'estintore carrellato d'incendio denominato "19508-11" a base d'acqua da 50 litri capacità estinguente "A - IVB" conforme alla norma EN 1866-1:2007; prodotto dalla società EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), e se ne autorizza la produzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, a tutte le caratteristiche tecniche di cui alla documentazione di prova citata in premessa, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 3 del D.M. 06/03/1992, il numero di Codice AR002ECSCH50AIVB021 e la data della prima omologazione.

Il produttore EMME ANTINCENDIO S.r.l. si impegna (art. 6 punto a del D.M. 6 marzo 1992) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui l'art. 6 lettera c; a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione e il numero di matricola progressivo, art. 3 punto 6 e art. 6 lettera d.

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 8 D.M. 6 marzo 1992).

All'intestataro della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale
VISTO:IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(MANNINO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00		Data Emissione	06/03/2023									
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	2	1	1	5	4	6	8	3	0	6	2	6

Il Responsabile del Settore
D dott. Ing. Carmine Castaldo
Sottoscritto in forma digitale